

# 動力設備 1

所長	主任	点検者

点検区域：

点検年月日： 年 月 日

区分	点検事項	良否×	注意点	確認
分電函	01.鉄製の分電函となっているか？。			
	02.電線の引込み、引出口の固定は充分か？。			
	03.扉の開閉、取付の位置はよいか？。			
	04.アース線の太さ、施工は大丈夫か？。 接地抵抗値の測定は行ってあるか？。			
	05.使用負荷機器名、回路名の標示がされているか？。			
	06.スイッチ。			
	06 - イ.安全カバーに破損、欠損はないか？。			
	06 - ロ.刃口が火花でとけて接触不良となっていないか？。			
	06 - ハ.電線取付部分のネジ等の締付は充分か？。			
	06 - ニ.過大な容量のヒューズが入っていないか？。			
	06 - ホ.ヒューズは充分に締付てあるか？。			
	07.組込んである感電防止用漏電遮断機の作動は確実か？。			



