

高所作業 1

所長	主任	点検者

点検区域：

点検年月日： 年 月 日

区分	点検事項	良否×	注意点	確認
高所作業	01.高さ 2 m 以上の作業区は作業床が設けられているか(幅 40 cm 以上)？。			
	02.高さ 2 m 以上の作業床の端、開口部、足場等は手摺が設けられているか？。			
	03.手摺の高さは 75 cm 以上か？。			
	04.高さ、深さが 1.5 m 以上の作業場所は昇降設備があるか？。			
	05.作業床を設けられない場合は、安全ネットを張っているか？。			
	06.作業床が無い時又は手摺が無い時は作業員に命綱を使用させているか？。			
	07.命綱の取り付け設備はあるか？。			
	08.床の開口部、ピット等にフタ・覆をしているか？。			
	09.フタ・覆をしてあっても開口部であることを明示してあるか？。			
	10.夜間の作業、地下室、階段室は照明は充分か？。			
	11.作業通路は指定されているか？。			
	12.作業通路は確保されているか？。			
	13.高さ 5 m 以上の作業は技能選考し指名してるか？。			
	14.強風、大雨、大雪等の悪天候は、高所作業を中止させているか？。			
	15.墜落危険のある個所では出入り禁止措置がしてあり且つその旨の標示がしてあるか？。			
	16.作業にあたって作業員が不安全な作業行動をしていないか？。			
	17.作業員は作業に適した服装か(作業服、履き物、安全帽、命綱)？。			

高所作業 2

所長	主任	点検者

点検区域 :
 点検年月日: 年 月 日

区分	点 検 事 項	良 否 ×	注 意 点	確 認
高 所 作 業	18.作業配置に経験、年齢等を考慮しているか？。			
	19.作業員の健康状態は良いか（寝不足、二日酔い、 高血圧者、低血圧者等）？。			
	20.ピット、エレベーター出入口には手摺があるか？。			
	21.階段室には手摺が設けてあるか？。			
	22.建物と足場との隙間が大きい時は命綱を使用させて いるか？。			
	23.開口部やリフトの荷台より材料取り込み時は命綱を 使用しているか？。			
	24.命綱の取り付け設備はあるか？。			
	25.桝組足場のブレースを取外して作業していない か？。			
	26.ブレースを取外してある場所の作業は命綱を使用し ているか？。			
	27.棚足場（本足場） 桝組足場の妻側部分は手摺が設 けられているか？。			
	28.			
	29.ローリングタワー上に作業員が乗ったまま移動して いないか？。			
	30.足場板受台を脚立として使用していないか？。			
	31.荷揚リフトの取込口は立入禁止処置がしてある か？。			
	32.リフトに作業員が乗ったまま運転されていない か？。			

